



## PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH

Spółka z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19 tel. +48 44/ 649 68 06, 647 87 06, fax +48 44/ 649 50 16  
Konta Bankowe:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/ w Piotrkowie Tryb. Nr: 45 2030 0045 1110 0000 0026 2650

Bank Pekao S.A. /O w Piotrkowie Tryb. Nr: 24 1240 3116 1111 0000 3506 7706

NIP 771-22-59-264 REGON 590612306

www.prd-m.pl e-mail: sekretariat@prd-m.pl

Piotrków Tryb., dnia 10.11.2015 r.

**Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych**  
**ul. Kościelna 103**  
**26-800 Białobrzegi**  
Fax. 48 613 23 38

PRD-M./ 2019 /KK/WN/2015

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie „ Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów – Niedabył na odcinku Niedabył od km 6+368 do 8+768 o długości 2,400 km .**

W związku z ogłoszeniem o przetargu na w/w zamówienie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o. o. 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul Południowa 17/19 prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zakres robót obejmuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla w/w zadania?
2. Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 wyd. 2008 zostały zastąpione w 2010 roku Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2 wyd. 2010. Zmiana ta spowodowała usunięcie wielu błędnych zapisów, występujących w zastąpionych dokumentach. Czy w związku z tym faktem Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu mieszanek mineralno-asfaltowych opartych na Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. 2010, ?
3. Zgodnie z WT-2 wyd. 2008 minimalna grubość warstwy z AC 16 W wynosi 5 cm (tabela poniżej).

| Typ i wymiar mieszanki | Projektowana grubość warstwy technologicznej [cm] | Wskaźnik zagęszczenia [%] | Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [% (v/v)] |
|------------------------|---|---------------------------|--|
| AC11W,<br>KR1+KR2      | 4,0 + 10,0  | ≥ 98                      | 3,0 + 6,0  |
| AC16W,<br>KR1+KR2      | 5,0 + 10,0  | ≥ 98                      | 3,0 + 6,0  |
| AC16W,<br>KR3+KR6      | 5,0 + 10,0  | ≥ 98                      | 4,0 + 7,0  |
| AC22W,<br>KR3+KR6      | 7,0 + 10,0  | ≥ 98                      | 4,0 + 7,0  |





## PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH

Spółka z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19 tel. +48 44/ 649 68 06, 647 87 06, fax +48 44/ 649 50 16

Konta Bankowe:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/ w Piotrkowie Tryb. Nr: 45 2030 0045 1110 0000 0026 2650

Bank Pekao S.A. I/O w Piotrkowie Tryb. Nr: 24 1240 3116 1111 0000 3506 7706

NIP 771-22-59-264 REGON 590612306

www.prd-m.pl e-mail: sekretariat@prd-m.pl

Zamawiający wymaga, aby wbudować 50kg/m<sup>2</sup> takiej mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli ok. 2 cm grubości.

Prosimy o zgodę na zastosowanie do w-wy wyrównawczej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W oraz o dostosowanie grubości w-wy wyrównawczej do wymagań technicznych (WT-2 wyd. 2008) przywołanych w STWiORB D.05.03.05 „Warstwa wiążąca i ścieralna” (dla AC 11 W grubość min. 4 cm, tj. ok. 100 kg/m<sup>2</sup>).

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Działu Kontraktów  
mgr inż. Renata Miodzińska

