



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH

www.pzdpbialobrzegi.pl

Ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, tel. (48) 613-23-38,
e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl
NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824

PZDP.272.5.2018

Białobrzegi, dnia 16.07.2018 r.

Dotyczy: przesłanych pytań do przetargu

Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna – Ulów od km 1+482 do km 2+102 km na odcinku 620 m (Znak sprawy: PZDP.272.5.2018).

Pytania do Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIZW całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odp. W zadaniu tym nie posiadamy dokumentacji projektowej, trzeba się opierać na przedmiarze robot i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, która została uszczegółowiona. Termin wykonania zamówienia nie ulegnie przedłużeniu.

2. STWiORB D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO jest oparta na wymaganiach wycofanej w 2008 roku normy PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. Mieszanka mineralno-asfaltowa wyprodukowana wg tej normy nie będzie mogła być oznakowana znakiem CE. Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza, że mieszankę mineralno-asfaltową do realizacji niniejszego projektu należy wykonać w zgodzie z normą PN-EN 13108-1 i Wymaganiami Technicznymi WT-2?

Odp. Zamawiający potwierdza, że mieszankę mineralno-asfaltową do realizacji niniejszego projektu należy wykonać w zgodzie z normą PN-EN 13108-1 i Wymaganiami Technicznymi WT-2

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zostały naniesione poprawki dotyczące SSTWiOR

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Białobrzegach
Włodzimierz Stachera