



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH

www.pzdpbialobrzegi.pl

Ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, tel. (48) 613-23-38,
e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl
NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824

PZDP.271.5.2021

Białobrzegi, dnia 30.04.2021 r

Dotyczy: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m”- Część 2.

znak postępowania PZDP.271.5.2021

na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Pytanie nr 1

Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia Pkt 7 zdanie pierwsze SWZ w brzmieniu „Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.”- poprzez wyjaśnienie przez Zamawiającego o jakie instalacje chodzi, skoro przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m?.

Odpowiedź na pytanie nr 1 – Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej w zakresie których jest wykonanie m.in. instalacji oświetlenia solarnego.

Pytanie nr 2

§ 3 ust. 3 Załącznika nr 8 do SWZ – Projekt umowy w brzmieniu „ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożonym przez siebie harmonogramem rzeczowo – finansowym, złożonym przed zawarciem niniejszej umowy i stanowiącym załącznik nr 3 do niej. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego” poprzez wskazanie przez Zamawiającego w jaki sposób zamierza egzekwować zapis, skoro Wykonawca proponując harmonogram może go przedłożyć w wersji jaką zakładał do oferty, a która może nie uzyskać akceptacji Zamawiającego, bowiem Zamawiający nie wskazał żadnych kryteriów w przedmiocie akceptacji lub braku akceptacji Harmonogramu? Wykonawca wskazuje, że treść zapisu jest sprzeczna z treścią art. 218 ust. 2 ustawy Pzp, a przede wszystkim z art.219 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Uwzględniając powyższe Wykonawca wnosi o usunięcie zdania drugiego w projektowanym ust. 3 w/w paragrafu projektu Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2 – Zamawiający żądając harmonogramu rzeczowo – finansowego jako załącznika do umowy nie widzi żadnych sprzeczności z wymienionymi art. Ustawy Pzp. Harmonogram rzeczowo – finansowy jest dokumentem potwierdzającym wykonanie określonego zakresu robót w określonym czasie za określoną wartość. Wykonawca przystępując do złożenia oferty zna zakres robót, zna okres czasowy do wykonania robót i sam określa wartość finansową robót. Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany na powyższych zasadach zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający nie widzi podstaw do usunięcia zapisu z projektu umowy.

Pytanie nr 3

§ 3 ust. 5 Załącznika nr 8 do SWZ – Projekt umowy w brzmieniu „ Po upływie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy”. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu jako nieważnego i zmierzającego do obejścia przepisów ustawy i zasad współżycia społecznego, wobec ograniczenia czasowego skorzystania z prawa do odstąpienia jedynie w stosunku do Wykonawcy, co stanowi o zaburzeniu równowagi stron stosunku zobowiązaniowego w oparciu o treść art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. Z 58§ 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r., poz 1740 tj. z dnia 2020.10.08).

Odpowiedź na pytanie nr 3 - § 11 umowy przewiduje możliwość umownego odstąpienia jedynie dla Zamawiającego. W świetle tego § 3 ust. 5 nie ma uzasadnienia i zostanie usunięty z projektu umowy. Zgodnie z powyższym zapisem z projektu umowy, z ust. 2 § 11 zostaną usunięte wyrazy " Wykonawcy lub".

Pytanie nr 4

§ 4 pkt 16 Załącznika nr 8 do SWZ wzór umowy w brzmieniu „Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy z uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych” – poprzez wskazanie przez Zamawiającego z jakich względów w projektowanym zapisie dopuścił się jawnego naruszenia normy wyrażonej w art. 433 pkt. 4) ustawy Pzp poprzez nadanie w/w. zapisowi projektu umowy zakazanego z mocy ustawy brzmieniu zapisu, bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, której wymagają przepisy Pzp. Uwzględniając powyższe Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaką minimalną wartość/wielkość świadczenia stron przewiduje Zamawiający?. Wykonawca wskazuje, że aktualne brzmienie zapisu stanowi klauzulę abuzywną.

Odpowiedź na pytanie nr 4 - § 4 pkt. 16 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia robót objętych umową nie więcej niż do 10% wartości zamówienia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy .

Pytanie nr 5

Czy zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?.

Odpowiedź na pytanie nr 5 – Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?.

Odpowiedź na pytanie nr 6 – Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

Prosimy o precyzyjne wskazanie odcinków, które wykazują całkowitą utratę nośności i które należy rozebrać wraz z podbudową i odtworzyć w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 7 – Odcinki o całkowitej utracie nośności zostaną wyznaczone w terenie, w ilości zgodnej z przedmiarem, z udziałem Wykonawcy realizującym inwestycję.

Pytanie nr 8

Zgodnie z projektem w km 3+105 – 5+780 należy wykonać kanał technologiczny, natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 8 - Budowa kanału technologicznego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Przedmiar i kosztorys ofertowy obejmuje zakres inwestycji.

Pytanie nr 9

Zgodnie z przedmiarem pod peronami i zatoką postojową należy wykonać rów kryty, natomiast w projekcie pod tymi nawierzchniami przewidziano przepusty z rur karbowanych PCV. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności oraz o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych oraz specyfikacji technicznej wykonania tego rowu.

Odpowiedź na pytanie nr 9 – „Rów kryty” należy wykonać jak przepust pod zjazdem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur karbowanych z PP.

Pytanie nr 10

Prosimy o precyzyjne wskazanie, gdzie ma zostać wykonany chodnik ujęty w poz. 74 przedmiaru, o powierzchni $(23+38)*1,5m$.

Odpowiedź na pytanie nr 10 – Proszę wycenić zgodnie z pozycją 74 przedmiaru. Lokalizacja zostanie wskazana w terenie w ilości zgodnej z przedmiarem Wykonawcy realizującemu inwestycję.

Pytanie nr 11

Poz. 13 przedmiaru i poz. 13 kosztorysu ofertowego nie są ze sobą tożsame. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności i jednoznaczne określenie, którą pozycję należy wycenić w składanej ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 11 – Proszę wycenić zgodnie z pozycją 13 Przedmiaru.

Pytanie nr 12

Czy zamawiający potwierdza, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PCV?. Zdaniem oferenta rury PCV są zbyt sztywne i dlatego niezwykle rzadko stosuje się je do budowy przepustów.

Odpowiedź na pytanie nr 12 - Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP.

Pytanie nr 13

Zgodnie Rozdz. X pkt 3 SWZ wadium należy wpłacić z adnotacją „wadium – postępowanie PZDP.271.3.2021”, natomiast w Rozdz. I pkt 3 wskazane jest oznaczenie postępowania jako PZDP.271.5.2021. Prosimy o jednoznaczne wskazanie znaku postępowania i adnotacji z jaką należy wpłacić wadium do niniejszego postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 13 – Wadium prosimy wpłacać z oznaczeniem postępowania **PZDP.271.5.2021**

Treść pytań i udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności wydłużenia terminu składania ofert . **Termin składania ofert tj. 05.05.2021 godzina 12.00 - pozostaje bez zmian**